

Inteligentný snímač napájania



Presné

Trieda presnosti merania 1



Jednoduché a ľahké

LCD displej, jednoduché nastavenie a kontrola



Energetická účinnosť

Celková spotreba energie 1 W

Technická špecifikácia		DDSU666-H	DTSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Všeobecné údaje				
Rozmery (V x Š x H)	100 x 36 x 65,5 mm (3,9 x 1,4 x 2,6 palca)	100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 palca)	100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 palca)	
Typ montáže	Koľajnica DIN35			
Hmotnosť (vrátane káblov)	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	
Napájanie				
Typ elektrickej siete	1P2W	3P4W	3P4W/3P3W	
Vstupné napätie (fázové napätie)	176 Vac~ 288 Vac			
Spotreba energie	≤ 0.8 W	≤ 1 W	≤ 1 W	
Rozsah merania				
Sieťové napätie	/	304 Vac~ 499 Vac	304 Vac~ 499 Vac	
Fázové napätie	176 Vac~ 288 Vac			
Aktuálne	0~ 100 A	0~ 100 A	0~ 250 A	
Presnosť merania				
Napätie	±0.5 %			
Prúd / výkon / energia	±1 %			
Frekvencia	±0,01 Hz			
Komunikácia				
Rozhranie	RS485			
Prenosová rýchlosť	9 600 bps			
Komunikačný protokol	Modbus-RTU			
Životné prostredie				
Rozsah prevádzkových teplôt	-25 °C~°C			
Rozsah skladovacích teplôt	-40 °C~°C			
Prevádzková vlhkosť	5 %RH~ 95 %RH (bez kondenzácie)			
Iné				
Príslušenstvo	Kábel RS485 (10 m)			
	1 CT 100A / 40mA (5 m) 	3 CT 100A / 40mA (5) 	3 CT 250A / 50mA (5) 	



Služba produktu

Osvedčenie o zhode

Číslo E8A 003649 0008 Rev. 01

Držiteľ certifikátu:

**Zhejiang CHINT
Instrument & Meter Co., Ltd.**

Priemyselná zóna Wenzhou Bridge
325603 Yueqing
ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA

Názov objektu:

**Merače výkonu
(Inteligentný snímač napájania)**

Model(y):

DTSU666-H, DTSU666-H 250A/50mA

Popis

Menovité napätie: 3"230/400 V

Objekt:

Menovitý prúd: 100A/40mA (pre DTSU666-H)
250A/50mA (pre DTSU666-H 250A/50mA)

Trieda ochrany: II

**Testované
podľa:**

EN 61326-1:2013
EN 61326-2-1:2013

Toto osvedčenie o zhode sa vydáva na dobrovoľnom základe podľa smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite. Potvrďuje, že uvedený prístroj spĺňa všetky základné požiadavky smernice a vychádza z technických špecifikácií platných v čase vydania. Vztahuje sa len na konkrétnu vzorku predloženú na testovanie a certifikáciu. Pozri tiež poznámky na druhej strane.

Testovacia správa č.:

64713180045802

Dátum,

2019-05-10

(Tony Liu)

Strana 1 z 1

Po vypracovaní potrebnej technickej dokumentácie, ako aj vyhlásenia o zhode EÚ sa môže na výrobok umiestniť požadované označenie CE. Za vydanie tohto vyhlásenia o zhode je zodpovedný výlučne výrobca. Je potrebné dodržiavať aj ďalšie príslušné smernice EÚ.

TÜV SÜD Product Service GmbH - Certifikačný orgán - Ridlerstraße 65 - 80339 Mníchov - Nemecko

TÜV®